別記様式第3号の3(第8条関係)

水質検査(試験)結果書

依頼者　興部町長　裕 一寿　様

令和4年10月11日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.20

種別	浄水	区分	簡易水道			
採水年月日	令和4年10月11日	天候	前日	雨	当日	晴れ
施設名	興部町簡易水道					
採水地点	沙留旭町					
採水者	渡辺　亨	所属	興部町役場　上下水道課			
気温	20.0 ℃	水温	15.0 ℃	残留塩素	0.20	mg/l

No	項目名	結果値	水質基準
1	一般細菌	0	100集落数／ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004　mg／l	0.04mg／l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.02　mg／l	10mg／l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01　mg／l	0.3mg／l以下
6	塩化物イオン	10.50　mg／l	200mg／l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	19.9　mg／l	300mg／l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9　mg／l	3mg／l以下
9	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	<0.5　度	5度以下
13	濁度	<0.05　度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3.3　mg／l	
15	電気伝導率	74.6　μS／cm	
16	硫酸イオン	3.34　mg／l	
17	アルカリ度	18.0　mg／l	
18	(以下余白)		
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備考	
検査期日	令和4年10月11日　～　令和4年10月18日
検査担当者	小竹　毅

令和4年10月19日

紋別市水道事業
紋別市長　宮 川 良 一

北海道紋別市長之印

別記様式第3号の1(第8条関係)

基準項目検査(試験)結果書(浄水)

依頼者　興部町長　硲 一寿　様

令和4年10月11日　御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。　No.20

種別	浄水		区分	簡易水道		
採水年月日	令和4年10月11日	天候	前日	雨	当日	晴れ
施設名称	興部町簡易水道					
採水地点	沙留旭町					
採水者	渡辺　亨		所属	興部町役場　上下水道課		
気温	20.0 ℃	水温	15.0 ℃	残留塩素	0.20 mg/l	

No	項目名	結果値	基準値	No	項目名	結果値	基準値
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下	26	臭素酸	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	27	総トリハロメタン	0.021 mg/l	0.1mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	— mg/l	0.003mg/l以下	28	トリクロロ酢酸	0.006 mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	— mg/l	0.0005mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン	0.004 mg/l	0.03mg/l以下
5	セレン及びその化合物	— mg/l	0.01mg/l以下	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l	0.09mg/l以下
6	鉛及びその化合物	— mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	0.08mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	— mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	— mg/l	1.0mg/l以下
8	六価クロム化合物	— mg/l	0.02mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	— mg/l	0.2mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下	34	鉄およびその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下	35	銅及びその化合物	— mg/l	1.0mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.02 mg/l	10mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	— mg/l	200mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	— mg/l	0.8mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	— mg/l	0.05mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	— mg/l	1.0mg/l以下	38	塩化物イオン	10.50 mg/l	200mg/l以下
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	0.002mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19.9 mg/l	300mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	<0.001 mg/l	0.05mg/l以下	40	蒸発残留物	— mg/l	500mg/l以下
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	— mg/l	0.2mg/l以下
				42	ジェオスミン	— mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下	43	2－メチルイソボルネオール	— mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	— mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	— mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9 mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	<0.06 mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.017 mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5 度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05 度	2度以下

判定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備考	
検査期日	令和4年10月11日　～　令和4年10月18日
検査担当者	小竹　毅

令和4年10月19日

紋別市水道事業
紋別市長　宮川 良一

別記様式第3号の3(第8条関係)

水質検査(試験)結果書

依頼者　興部町長　硲 一寿　様

令和4年10月11日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.21

種別	原水	区分	簡易水道			
採水年月日	令和4年10月11日	天候	前日	雨	当日	晴れ
施設名	興部町簡易水道					
採水地点	宇津川(宇津2区)					
採水者	渡辺　亨	所属	興部町役場　上下水道課			
気温	17.0 ℃	水温	11.0 ℃	残留塩素	※	mg/l

No	項目名	結果値	参考(浄水水質基準)
1	一般細菌	440	100集落数／ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004　mg／l	0.04mg／l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19　mg／l	10mg／l以下
5	鉄及びその化合物	0.12　mg／l	0.3mg／l以下
6	塩化物イオン	3.96　mg／l	200mg／l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	17.4　mg／l	300mg／l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	4.6　mg／l	3mg／l以下
9	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
10	味	異味あり	異常でない
11	臭気	沼沢臭　微	異常でない
12	色度	22.2　度	5度以下
13	濁度	4.15　度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	15.7　mg／l	
15	電気伝導率	61.1　μS／cm	
16	硫酸イオン	2.63　mg／l	
17	アルカリ度	26.5　mg／l	
18	(以下余白)		
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判定	
備考	
検査期日	令和4年10月11日　～　令和4年10月18日
検査担当者	小竹　毅

令和4年10月19日

紋別市水道事業
紋別市長　宮 川 良 一

別記様式第3号の3(第8条関係)

水質検査(試験)結果書

依頼者　興部町長　硲 一寿　様

令和4年10月11日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.22

種別	原水	区分	簡易水道			
採水年月日	令和4年10月11日	天候	前日	雨	当日	晴れ
施設名	興部町簡易水道					
採水地点	興部川(第2水源)					
採水者	渡辺　亨	所属	興部町役場　上下水道課			
気温	18.0 ℃	水温	12.0 ℃	残留塩素	※	mg/l

No	項目名	結果値	参考(浄水水質基準)
1	一般細菌	3120	100集落数／ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg／l	0.04mg／l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.40 mg／l	10mg／l以下
5	鉄及びその化合物	0.07 mg／l	0.3mg／l以下
6	塩化物イオン	4.15 mg／l	200mg／l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	28.5 mg／l	300mg／l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg／l	3mg／l以下
9	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
10	味	異味あり	異常でない
11	臭気	生ぐさ臭　強	異常でない
12	色度	13.5 度	5度以下
13	濁度	1.62 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	13.8 mg／l	
15	電気伝導率	81.5 μS／cm	
16	硫酸イオン	5.77 mg／l	
17	アルカリ度	26.5 mg／l	
18	(以下余白)		
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判定	
備考	
検査期日	令和4年10月11日　～　令和4年10月18日
検査担当者	小竹　毅

令和4年10月19日

紋別市水道事業
紋別市長　宮 川 良 一

別記様式第3号の3（第8条関係）

水質検査（試験）結果書

依頼者　興部町長　硲 一寿　様

令和4年10月11日 御依頼の試料について検査（試験）した結果は次のとおりです。

No.23

種別	浄水	区分	簡易水道			
採水年月日	令和4年10月11日	天候	前日	雨	当日	晴れ
施設名	興部町簡易水道					
採水地点	興部町字豊野					
採水者	渡辺 亨	所属	興部町役場　上下水道課			
気温	14.0 ℃	水温	14.0 ℃	残留塩素	0.30	mg/l

No	項目名	結果値	水質基準
1	一般細菌	0	100集落数／ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004　mg／l	0.04mg／l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07　mg／l	10mg／l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01　mg／l	0.3mg／l以下
6	塩化物イオン	16.34　mg／l	200mg／l以下
7	カルシウム、マグネシウム（硬度）	11.9　mg／l	300mg／l以下
8	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7　mg／l	3mg／l以下
9	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	<0.5　度	5度以下
13	濁度	<0.05　度	2度以下
14	有機物（過マンガン酸カリウム消費量）	1.1　mg／l	
15	電気伝導率	81.3　μS／cm	
16	硫酸イオン	4.39　mg／l	
17	アルカリ度	12.0　mg／l	
18	（以下余白）		
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備考	
検査期日	令和4年10月11日　～　令和4年10月18日
検査担当者	小竹 毅

令和4年10月19日

紋別市水道事業
紋別市長　宮 川 良 一

北海道紋別市長之印

別記様式第3号の1（第8条関係）

基準項目検査（試験）結果書（浄水）

依頼者　興部町長　硲 一寿　様

令和4年10月11日　御依頼の試料について検査（試験）した結果は次のとおりです。　No.23

種別	浄水			区分	簡易水道		
採水年月日	令和4年10月11日	天候		前日	雨	当日	晴れ
施設名称	豊野簡易水道						
採水地点	興部町字豊野						
採水者	渡辺　亨			所属	興部町役場　上下水道課		
気温	14.0 ℃	水温	14.0 ℃		残留塩素	0.30 mg/l	

No	項目名	結果値	基準値	No	項目名	結果値	基準値
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下	26	臭素酸	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	27	総トリハロメタン	0.016 mg/l	0.1mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	— mg/l	0.003mg/l以下	28	トリクロロ酢酸	0.005 mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	— mg/l	0.0005mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン	0.003 mg/l	0.03mg/l以下
5	セレン及びその化合物	— mg/l	0.01mg/l以下	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l	0.09mg/l以下
6	鉛及びその化合物	— mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	0.08mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	— mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	— mg/l	1.0mg/l以下
8	六価クロム化合物	— mg/l	0.02mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	— mg/l	0.2mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下	34	鉄およびその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下	35	銅及びその化合物	— mg/l	1.0mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.07 mg/l	10mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	— mg/l	200mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	— mg/l	0.8mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	— mg/l	0.05mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	— mg/l	1.0mg/l以下	38	塩化物イオン	16.34 mg/l	200mg/l以下
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	0.002mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	11.9 mg/l	300mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	<0.001 mg/l	0.05mg/l以下	40	蒸発残留物	— mg/l	500mg/l以下
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	— mg/l	0.2mg/l以下
				42	ジェオスミン	— mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下	43	2－メチルイソボルネオール	— mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	— mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	— mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7 mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	0.24 mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.013 mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	<0.5 度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05 度	2度以下

判定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備考	
検査期日	令和4年10月11日　～　令和4年10月18日
検査担当者	小竹　毅

令和4年10月19日

紋別市水道事業
紋別市長　宮川良一　印

別記様式第3号の3(第8条関係)

水質検査(試験)結果書

依頼者　興部町長　硲 一寿　様

令和4年10月11日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.24

種別	原水	区分	簡易水道				
採水年月日	令和4年10月11日	天候	前日	雨	当日	晴れ	
施設名	興部町簡易水道						
採水地点	瑠橡川支流右の沢川						
採水者	渡辺　亨	所属	興部町役場　上下水道課				
気温	16.0 ℃	水温	11.0 ℃	残留塩素	※ mg/l		

No	項目名	結果値	参考(浄水水質基準)
1	一般細菌	96	100集落数／ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg／l	0.04mg／l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.12 mg／l	10mg／l以下
5	鉄及びその化合物	0.04 mg／l	0.3mg／l以下
6	塩化物イオン	3.77 mg／l	200mg／l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	12.1 mg／l	300mg／l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.2 mg／l	3mg／l以下
9	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
10	味	異味あり	異常でない
11	臭気	沼沢臭　微	異常でない
12	色度	9.0 度	5度以下
13	濁度	0.10 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	9.7 mg／l	
15	電気伝導率	51.6 μS／cm	
16	硫酸イオン	2.98 mg／l	
17	アルカリ度	14.0 mg／l	
18	(以下余白)		
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判定	
備考	
検査期日	令和4年10月11日　～　令和4年10月18日
検査担当者	小竹　毅

令和4年10月19日

紋別市水道事業
紋別市長　宮 川 良 一

別記様式第3号の3（第8条関係）

水質検査（試験）結果書

依頼者　興部町長　裕 一寿　様

令和4年10月11日 御依頼の試料について検査（試験）した結果は次のとおりです。

No.25

種別	浄水	区分	簡易水道			
採水年月日	令和4年10月11日	天候	前日	雨	当日	晴れ
施設名	興部町簡易水道					
採水地点	興部町字住吉					
採水者	渡辺　亨	所属	興部町役場　上下水道課			
気温	21.0 ℃	水温	16.0 ℃	残留塩素	0.10	mg/l

No	項目名	結果値	水質基準
1	一般細菌	0	100集落数／ml以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004　mg／l	0.04mg／l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19　mg／l	10mg／l以下
5	鉄及びその化合物	<0.01　mg／l	0.3mg／l以下
6	塩化物イオン	8.87　mg／l	200mg／l以下
7	カルシウム、マグネシウム（硬度）	35.3　mg／l	300mg／l以下
8	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.3　mg／l	3mg／l以下
9	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
10	味	異常なし	異常でない
11	臭気	異常なし	異常でない
12	色度	1.1　度	5度以下
13	濁度	<0.05　度	2度以下
14	有機物（過マンガン酸カリウム消費量）	4.0　mg／l	
15	電気伝導率	100.9　μS／cm	
16	硫酸イオン	5.98　mg／l	
17	アルカリ度	23.0　mg／l	
18	アンモニア態窒素	<0.02　mg／l	
19	（以下余白）		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備考	
検査期日	令和4年10月11日　～　令和4年10月18日
検査担当者	小竹　毅

令和4年10月19日

紋別市水道事業
紋別市長　宮 川 良 一

北海道紋別市長之印

別記様式第3号の1（第8条関係）

基準項目検査（試験）結果書（浄水）

依頼者　興部町長　硲 一寿　様

令和4年10月11日　御依頼の試料について検査（試験）した結果は次のとおりです。　No.25

種別	浄水		区分	簡易水道		
採水年月日	令和4年10月11日	天候	前日	雨	当日	晴れ
施設名称	住吉簡易水道					
採水地点	興部町字住吉					
採水者	渡辺　亨		所属	興部町役場　上下水道課		
気温	21.0 ℃	水温	16.0 ℃	残留塩素	0.10 mg/l	

No	項目名	結果値	基準値	No	項目名	結果値	基準値
1	一般細菌	0	100集落数/ml以下	26	臭素酸	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	27	総トリハロメタン	0.033 mg/l	0.1mg/l以下
3	カドミウム及びその化合物	— mg/l	0.003mg/l以下	28	トリクロロ酢酸	0.014 mg/l	0.03mg/l以下
4	水銀及びその化合物	— mg/l	0.0005mg/l以下	29	ブロモジクロロメタン	0.005 mg/l	0.03mg/l以下
5	セレン及びその化合物	— mg/l	0.01mg/l以下	30	ブロモホルム	<0.001 mg/l	0.09mg/l以下
6	鉛及びその化合物	— mg/l	0.01mg/l以下	31	ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l	0.08mg/l以下
7	ヒ素及びその化合物	— mg/l	0.01mg/l以下	32	亜鉛及びその化合物	— mg/l	1.0mg/l以下
8	六価クロム化合物	— mg/l	0.02mg/l以下	33	アルミニウム及びその化合物	— mg/l	0.2mg/l以下
9	亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	0.04mg/l以下	34	鉄およびその化合物	<0.01 mg/l	0.3mg/l以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下	35	銅及びその化合物	— mg/l	1.0mg/l以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19 mg/l	10mg/l以下	36	ナトリウム及びその化合物	— mg/l	200mg/l以下
12	フッ素及びその化合物	— mg/l	0.8mg/l以下	37	マンガン及びその化合物	— mg/l	0.05mg/l以下
13	ホウ素及びその化合物	— mg/l	1.0mg/l以下	38	塩化物イオン	8.87 mg/l	200mg/l以下
14	四塩化炭素	<0.0002 mg/l	0.002mg/l以下	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	35.3 mg/l	300mg/l以下
15	1,4-ジオキサン	<0.001 mg/l	0.05mg/l以下	40	蒸発残留物	— mg/l	500mg/l以下
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びトランス－1,2－ジクロロエチレン	<0.001 mg/l	0.04mg/l以下	41	陰イオン界面活性剤	— mg/l	0.2mg/l以下
				42	ジェオスミン	— mg/l	0.00001mg/l以下
17	ジクロロメタン	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下	43	2－メチルイソボルネオール	— mg/l	0.00001mg/l以下
18	テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下	44	非イオン界面活性剤	— mg/l	0.02mg/l以下
19	トリクロロエチレン	<0.0005 mg/l	0.01mg/l以下	45	フェノール類	— mg/l	0.005mg/l以下
20	ベンゼン	<0.001 mg/l	0.01mg/l以下	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.3 mg/l	3mg/l以下
21	塩素酸	0.32 mg/l	0.6mg/l以下	47	pH値	7.2	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	<0.001 mg/l	0.02mg/l以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	0.028 mg/l	0.06mg/l以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	0.001 mg/l	0.03mg/l以下	50	色度	1.1 度	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l	0.1mg/l以下	51	濁度	<0.05 度	2度以下

判定	上記項目については、水道法水質基準に適合する。
備考	
検査期日	令和4年10月11日　～　令和4年10月18日
検査担当者	小竹　毅

令和4年10月19日

紋別市水道事業
紋別市長　宮川 良一

北海道紋別市長之印

別記様式第3号の3(第8条関係)

水質検査(試験)結果書

依頼者　興部町長　硲 一寿　様

令和4年10月11日 御依頼の試料について検査(試験)した結果は次のとおりです。

No.26

種別	原水	区分	簡易水道			
採水年月日	令和4年10月11日	天候	前日	雨	当日	晴れ
施設名	興部町簡易水道					
採水地点	沙留川					
採水者	渡辺 亨	所属	興部町役場 上下水道課			
気温	19.0 ℃	水温	12.0 ℃	残留塩素	※ mg/l	

No	項目名	結果値	参考(浄水水質基準)
1	一般細菌	254	100集落数／ml以下
2	大腸菌	検出	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	<0.004 mg／l	0.04mg／l以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.32 mg／l	10mg／l以下
5	鉄及びその化合物	0.03 mg／l	0.3mg／l以下
6	塩化物イオン	4.30 mg／l	200mg／l以下
7	カルシウム、マグネシウム(硬度)	33.0 mg／l	300mg／l以下
8	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	2.7 mg／l	3mg／l以下
9	pH値	7.4	5.8以上8.6以下
10	味	異味あり	異常でない
11	臭気	沼沢臭 弱	異常でない
12	色度	10.1 度	5度以下
13	濁度	1.33 度	2度以下
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	9.7 mg／l	
15	電気伝導率	93.5 μS／cm	
16	硫酸イオン	5.35 mg／l	
17	アルカリ度	34.0 mg／l	
18	アンモニア態窒素	<0.02 mg／l	
19	(以下余白)		
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

判定	
備考	
検査期日	令和4年10月11日 ～ 令和4年10月18日
検査担当者	小竹 毅

令和4年10月19日

紋別市水道事業
紋別市長　宮 川 良 一