

平成29年度 水質検査状況(月1回測定)

平成30年3月31日現在

	試料名	浸出水					放流水						
	分析項目	pH	BOD	COD	SS	全窒素	pH	BOD	COD	SS	大腸菌 群数	残留 塩素	全窒素
	単位		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(個/m ³)	(mg/L)	(mg/L)
検査月日	4月18日	7.07	9.9	32.6	8.5	54.0	7.60	0.9	32.6	1.5	0.0	0.6	53.0
	5月16日	7.00	14.0	32.6	8.5	57.0	7.10	1.6	25.8	0.0	0.0	0.5	51.0
	6月13日	7.00	21.2	39.3	4.0	59.0	7.20	1.2	30.3	0.0	0.0	0.5	65.0
	7月18日	6.95	3.0	38.2	9.0	52.0	7.56	2.6	38.2	2.5	3.0	0.3	44.0
	8月15日	7.00	19.7	38.9	1.0	47.0	6.95	2.1	28.9	0.5	0.0	0.2	44.0
	9月12日	7.20	39.0	38.9	5.0	41.0	6.50	2.2	15.6	0.0	0.0	0.5	47.0
	10月17日	7.31	49.2	40.0	3.0	59.0	7.18	4.7	31.1	0.5	0.0	0.1	64.0
	11月14日	7.36	42.0	35.6	1.0	44.0	7.16	0.5	30.0	0.5	0.0	0.5	45.0
	12月12日	7.47	82.8	40.0	0.5	54.0	7.34	1.0	36.7	1.0	0.0	0.6	51.0
	1月16日	7.47	53.0	35.6	0.5	49.0	6.96	1.0	31.1	0.5	0.0	2.0	42.0
	2月14日	7.50	97.2	35.6	0.0	49.0	6.93	6.9	31.1	0.5	0.0	0.1	53.0
	3月13日	7.15	60.0	42.2	1.0	52.0	7.05	1.5	31.1	0.5	0.0	0.4	39.0
年平均		7.21	40.9	37.5	3.5	51.4	7.13	2.2	30.2	0.7	0.3	0.5	49.8
設計値		5~9	250	100	300	—	5.8~8.6	60	—	60	—	—	200