No. F261699

水質検査結果表

2026年8月13日

興部町長 硲 一寿 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：興部町沙留 給水栓(表流水浄水)
採 水 者：興部町役場上下水道課 遠藤 光
採水日時：8月3日 12時10分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：8月3日 18時40分 ～ 8月10日 19時45分

気温：	23	℃
水温：	19	℃
残留塩素：	0.3	mg/L

2026年8月3日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	28	総トリハロメタン	0.0108 mg/L
2	大腸菌	不検出	29	トリクロロ酢酸	0.004 mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	30	ブロモジクロロメタン	0.0031 mg/L
4	水銀及びその化合物	< 0.00005 mg/L	31	ブロモホルム	< 0.0002 mg/L
5	セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L	32	ホルムアルデヒド	< 0.008 mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	33	亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	< 0.001 mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	< 0.01 mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001 mg/L	35	鉄及びその化合物	0.02 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	0.01 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	38	マンガン及びその化合物	< 0.001 mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08 mg/L	39	塩化物イオン	12.4 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	< 0.01 mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22 mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	41	蒸発残留物	71 mg/L
15	1．4－ジオキサン	< 0.005 mg/L	42	陰イオン界面活性剤	< 0.02 mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	< 0.0004 mg/L	43	ジェオスミン	< 0.000001 mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002 mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	< 0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	45	非イオン界面活性剤	< 0.002 mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002 mg/L	46	フェノール類	< 0.0005 mg/L
20	PFOS及びPFOA	< 0.000005 mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.8 mg/L
21	ベンゼン	< 0.0002 mg/L	48	pH値	6.8
22	塩素酸	< 0.06 mg/L	49	味	異常なし
23	クロロ酢酸	< 0.002 mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	0.0070 mg/L	51	色度	< 0.5 度
25	ジクロロ酢酸	< 0.003 mg/L	52	濁度	< 0.1 度
26	ジブロモクロロメタン	0.0007 mg/L			
27	臭素酸	< 0.001 mg/L			

判定：上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No.　F261702

水質検査結果表

2026年8月13日

興部町長　硲　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町豊野　給水栓(表流水浄水)
採水者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：8月3日　12時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：8月3日　18時40分　～　8月10日　19時45分

気温：	24	℃
水温：	15	℃
残留塩素：	0.1	mg/L

2026年8月3日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	28	総トリハロメタン	0.0116	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	0.005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	< 0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	0.0030	mg/L
4	水銀及びその化合物	< 0.00005	mg/L	31	ブロモホルム	< 0.0002	mg/L
5	セレン及びその化合物	< 0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	< 0.008	mg/L
6	鉛及びその化合物	< 0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	< 0.01	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	< 0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	< 0.01	mg/L
8	六価クロム化合物	< 0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	< 0.01	mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	< 0.01	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	10	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	< 0.001	mg/L
12	フッ素及びその化合物	< 0.08	mg/L	39	塩化物イオン	12.8	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	< 0.01	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15	mg/L
14	四塩化炭素	< 0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	53	mg/L
15	1．4－ジオキサン	< 0.005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	< 0.02	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	< 0.0004	mg/L	43	ジェオスミン	< 0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	< 0.0002	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	< 0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	< 0.0002	mg/L	45	非イオン界面活性剤	< 0.002	mg/L
19	トリクロロエチレン	< 0.0002	mg/L	46	フェノール類	< 0.0005	mg/L
20	PFOS及びPFOA	< 0.000005	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.7	mg/L
21	ベンゼン	< 0.0002	mg/L	48	pH値	7.2	
22	塩素酸	0.39	mg/L	49	味	異常なし	
23	クロロ酢酸	< 0.002	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	0.0078	mg/L	51	色度	< 0.5	度
25	ジクロロ酢酸	< 0.003	mg/L	52	濁度	< 0.1	度
26	ジブロモクロロメタン	0.0008	mg/L				
27	臭素酸	< 0.001	mg/L				

判定	上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田　哲哉　印

No.　F261700

水質検査結果表

2026年8月13日

興部町長　裕　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町住吉　給水栓(表流水浄水)
採　水　者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：8月3日　12時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：8月3日　18時40分　～　8月10日　19時45分

気　温：	27	℃
水　温：	19	℃
残留塩素：	0.15	mg/L

2026年8月3日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	28	総トリハロメタン	0.0455	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	トリクロロ酢酸	0.027	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	0.0064	mg/L
4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L	31	ブロモホルム	＜0.0002	mg/L
5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	＜0.008	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	＜0.01	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	8	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	＜0.001	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	39	塩化物イオン	8.6	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	81	mg/L
15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	43	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	45	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	46	フェノール類	＜0.0005	mg/L
20	PFOS及びPFOA	＜0.000005	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.6	mg/L
21	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	48	pH値	7.3	
22	塩素酸	0.21	mg/L	49	味	異常なし	
23	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	0.0385	mg/L	51	色度	＜0.5	度
25	ジクロロ酢酸	＜0.003	mg/L	52	濁度	＜0.1	度
26	ジブロモクロロメタン	0.0006	mg/L				
27	臭素酸	＜0.001	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田　哲哉　印

No.　F261704

水質検査結果表

2026年8月13日

興部町長　硲　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町興部宇津第一水源　原水(表流水原水)
採　水　者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：8月3日　10時10分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：8月3日　18時40分　～　8月10日　19時45分

気　　温：	25	℃
水　　温：	18	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年8月3日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	1600	CFU/mL	28	総トリハロメタン	－	mg/L
2	大腸菌	検出		29	トリクロロ酢酸	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.10	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	5	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.008	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	39	塩化物イオン	3.8	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	＜0.01	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	55	mg/L
15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	43	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	45	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	46	フェノール類	＜0.0005	mg/L
20	PFOS及びPFOA	＜0.000005	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.7	mg/L
21	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	48	pH値	7.4	
22	塩素酸	－	mg/L	49	味	－	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	－	mg/L	51	色度	5.6	度
25	ジクロロ酢酸	－	mg/L	52	濁度	0.6	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田　哲哉　印

No. H260604

水質検査結果表

2026年8月21日

興部町長 硲 一寿 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：興部町興部宇津第一水源 原水(表流水原水)
採 水 者：興部町役場上下水道課 遠藤 光
採水日時：8月3日 10時10分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：8月3日 18時40分 ～ 8月19日 18時00分

気温：25 ℃
水温：18 ℃
残留塩素：－ mg/L

2026年8月3日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
ジアルジア・シスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3

備 考
検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印

No.　F261705

水質検査結果表

2026年8月13日

興部町長　裕　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町興部宇津第二水源　原水(表流水原水)
採　水　者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：8月3日　10時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：8月3日　18時40分　～　8月10日　19時45分

気　　温：	25	℃
水　　温：	21	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年8月3日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	750	CFU/mL	28	総トリハロメタン	－	mg/L
2	大腸菌	検出		29	トリクロロ酢酸	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.06	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	5	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.003	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	39	塩化物イオン	3.6	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.01	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	60	mg/L
15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	43	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	45	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	46	フェノール類	＜0.0005	mg/L
20	PFOS及びPFOA	＜0.000005	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.9	mg/L
21	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	48	pH値	7.8	
22	塩素酸	－	mg/L	49	味	－	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	－	mg/L	51	色度	4.8	度
25	ジクロロ酢酸	－	mg/L	52	濁度	1.2	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田　哲哉　　印

No.　H260605

水質検査結果表

2026年8月21日

興部町長　硲　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町興部宇津第二水源　原水(表流水原水)
採　水　者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：8月3日　10時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：8月3日　18時40分　～　8月19日　18時00分

気　　温：	25	℃
水　　温：	21	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年8月3日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号　別添3
ジアルジア・シスト	0　個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号　別添3

備　考
検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者　：　藤田　哲哉　印

No. F261703

水質検査結果表

2026年8月13日

興部町長 硲 一寿 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：興部町豊野 原水(表流水原水)
採 水 者：興部町役場上下水道課 遠藤 光
採水日時：8月3日 11時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：8月3日 18時40分 ～ 8月10日 19時45分

気温：	26	℃
水温：	19	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年8月3日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	680 CFU/mL	28	総トリハロメタン	－ mg/L
2	大腸菌	検出	29	トリクロロ酢酸	－ mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003 mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－ mg/L
4	水銀及びその化合物	＜0.00005 mg/L	31	ブロモホルム	－ mg/L
5	セレン及びその化合物	＜0.001 mg/L	32	ホルムアルデヒド	－ mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001 mg/L	33	亜鉛及びその化合物	＜0.01 mg/L
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001 mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001 mg/L	35	鉄及びその化合物	0.04 mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	＜0.01 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001 mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	5 mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5 mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.003 mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08 mg/L	39	塩化物イオン	4.3 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	＜0.01 mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	14 mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002 mg/L	41	蒸発残留物	37 mg/L
15	1．4－ジオキサン	＜0.005 mg/L	42	陰イオン界面活性剤	＜0.02 mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004 mg/L	43	ジェオスミン	＜0.000001 mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002 mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001 mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002 mg/L	45	非イオン界面活性剤	＜0.002 mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002 mg/L	46	フェノール類	＜0.0005 mg/L
20	PFOS及びPFOA	＜0.000005 mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.6 mg/L
21	ベンゼン	＜0.0002 mg/L	48	pH値	7.3
22	塩素酸	－ mg/L	49	味	－
23	クロロ酢酸	－ mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	－ mg/L	51	色度	5.7 度
25	ジクロロ酢酸	－ mg/L	52	濁度	0.4 度
26	ジブロモクロロメタン	－ mg/L			
27	臭素酸	－ mg/L			
備考					

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

No.　H260603

水質検査結果表

2026年8月21日

興部町長　硲　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町豊野　原水(表流水原水)
採　水　者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：8月3日　11時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：8月3日　18時40分　～　8月19日　18時00分

気　　温：	26	℃
水　　温：	19	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年8月3日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0　個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号　別添3
ジアルジア・シスト	0　個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号　別添3

備　考
検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者　：　藤田　哲哉　印

No.　F261701

水質検査結果表

2026年8月13日

興部町長　硲　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町住吉　原水(表流水原水)
採水者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：8月3日　11時40分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：8月3日　18時40分　～　8月10日　19時45分

気温：	27	℃
水温：	20	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年8月3日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	1500	CFU/mL	28	総トリハロメタン	－	mg/L
2	大腸菌	検出		29	トリクロロ酢酸	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.14	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	7	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	0.006	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	39	塩化物イオン	4.5	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	蒸発残留物	79	mg/L
15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	43	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	45	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	46	フェノール類	＜0.0005	mg/L
20	PFOS及びPFOA	＜0.000005	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	2.2	mg/L
21	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	48	pH値	7.5	
22	塩素酸	－	mg/L	49	味	－	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	－	mg/L	51	色度	7.4	度
25	ジクロロ酢酸	－	mg/L	52	濁度	3.0	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田　哲哉　印

No. H260602

水質検査結果表

2026年8月21日

興部町長 硲 一寿 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 福山 佑介

採水場所：興部町住吉 原水(表流水原水)
採 水 者：興部町役場上下水道課 遠藤 光
採水日時：8月3日 11時40分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：8月3日 18時40分 ～ 8月19日 18時00分

気 温： 27 ℃
水 温： 20 ℃
残留塩素： － mg/L

2026年8月3日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム・オーシスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3
ジアルジア・シスト	0 個	平成19年3月30日付 健水発第0330006号 別添3

備 考
検査結果は、原水10L当たりの検出数

水質検査部門責任者 ： 藤田 哲哉 印