No.　F262336

水質検査結果表

2026年9月15日

興部町長　裕　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町住吉　給水栓(表流水浄水)
採　水　者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：9月7日　11時40分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：9月7日　17時30分　～　9月14日　17時20分

気　　温：	20	℃
水　　温：	18	℃
残留塩素：	0.20	mg/L

2026年9月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	28	総トリハロメタン	－ mg/L
2	大腸菌	不検出	29	トリクロロ酢酸	－ mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－ mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－ mg/L
4	水銀及びその化合物	－ mg/L	31	ブロモホルム	－ mg/L
5	セレン及びその化合物	－ mg/L	32	ホルムアルデヒド	－ mg/L
6	鉛及びその化合物	－ mg/L	33	亜鉛及びその化合物	－ mg/L
7	ヒ素及びその化合物	－ mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	－ mg/L
8	六価クロム化合物	－ mg/L	35	鉄及びその化合物	＜0.01 mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	－ mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－ mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	－ mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9 mg/L	38	マンガン及びその化合物	－ mg/L
12	フッ素及びその化合物	－ mg/L	39	塩化物イオン	12.2 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	－ mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43 mg/L
14	四塩化炭素	－ mg/L	41	蒸発残留物	－ mg/L
15	1．4－ジオキサン	－ mg/L	42	陰イオン界面活性剤	－ mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－ mg/L	43	ジェオスミン	－ mg/L
17	ジクロロメタン	－ mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	－ mg/L
18	テトラクロロエチレン	－ mg/L	45	非イオン界面活性剤	－ mg/L
19	トリクロロエチレン	－ mg/L	46	フェノール類	－ mg/L
20	PFOS及びPFOA	－ mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.9 mg/L
21	ベンゼン	－ mg/L	48	pH値	7.2
22	塩素酸	－ mg/L	49	味	異常なし
23	クロロ酢酸	－ mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	－ mg/L	51	色度	1.1 度
25	ジクロロ酢酸	－ mg/L	52	濁度	＜0.1 度
26	ジブロモクロロメタン	－ mg/L			
27	臭素酸	－ mg/L			

判定　上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田　哲哉　印

No. F262337

水質検査結果表

2026年9月15日

興部町長　裕　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町住吉　原水(表流水原水)
採　水　者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：9月7日　11時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：9月7日　17時30分　～　9月14日　17時30分

気　　温：	21	℃
水　　温：	17	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年9月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	1300 CFU/mL	28	総トリハロメタン	－ mg/L
2	大腸菌	検出	29	トリクロロ酢酸	－ mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－ mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－ mg/L
4	水銀及びその化合物	－ mg/L	31	ブロモホルム	－ mg/L
5	セレン及びその化合物	－ mg/L	32	ホルムアルデヒド	－ mg/L
6	鉛及びその化合物	－ mg/L	33	亜鉛及びその化合物	－ mg/L
7	ヒ素及びその化合物	－ mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	－ mg/L
8	六価クロム化合物	－ mg/L	35	鉄及びその化合物	0.16 mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	－ mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－ mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	－ mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8 mg/L	38	マンガン及びその化合物	－ mg/L
12	フッ素及びその化合物	－ mg/L	39	塩化物イオン	4.8 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	－ mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40 mg/L
14	四塩化炭素	－ mg/L	41	蒸発残留物	－ mg/L
15	1．4－ジオキサン	－ mg/L	42	陰イオン界面活性剤	－ mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－ mg/L	43	ジェオスミン	－ mg/L
17	ジクロロメタン	－ mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	－ mg/L
18	テトラクロロエチレン	－ mg/L	45	非イオン界面活性剤	－ mg/L
19	トリクロロエチレン	－ mg/L	46	フェノール類	－ mg/L
20	PFOS及びPFOA	－ mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	2.7 mg/L
21	ベンゼン	－ mg/L	48	pH値	7.4
22	塩素酸	－ mg/L	49	味	－
23	クロロ酢酸	－ mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	－ mg/L	51	色度	7.2 度
25	ジクロロ酢酸	－ mg/L	52	濁度	4.5 度
26	ジブロモクロロメタン	－ mg/L			
27	臭素酸	－ mg/L			
備考					

水質検査部門責任者：藤田　哲哉　　印

No.　F262338

水質検査結果表

2026年9月15日

興部町長　裕　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町豊野　給水栓(表流水浄水)
採　水　者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：9月7日　11時15分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：9月7日　17時30分　～　9月9日　20時05分

気　　温：	21	℃
水　　温：	16	℃
残留塩素：	0.10	mg/L

2026年9月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	28	総トリハロメタン	－ mg/L
2	大腸菌	不検出	29	トリクロロ酢酸	－ mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－ mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－ mg/L
4	水銀及びその化合物	－ mg/L	31	ブロモホルム	－ mg/L
5	セレン及びその化合物	－ mg/L	32	ホルムアルデヒド	－ mg/L
6	鉛及びその化合物	－ mg/L	33	亜鉛及びその化合物	－ mg/L
7	ヒ素及びその化合物	－ mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	－ mg/L
8	六価クロム化合物	－ mg/L	35	鉄及びその化合物	＜0.01 mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	－ mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－ mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	－ mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	38	マンガン及びその化合物	－ mg/L
12	フッ素及びその化合物	－ mg/L	39	塩化物イオン	16.7 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	－ mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	16 mg/L
14	四塩化炭素	－ mg/L	41	蒸発残留物	－ mg/L
15	1．4－ジオキサン	－ mg/L	42	陰イオン界面活性剤	－ mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－ mg/L	43	ジェオスミン	－ mg/L
17	ジクロロメタン	－ mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	－ mg/L
18	テトラクロロエチレン	－ mg/L	45	非イオン界面活性剤	－ mg/L
19	トリクロロエチレン	－ mg/L	46	フェノール類	－ mg/L
20	PFOS及びPFOA	－ mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.0 mg/L
21	ベンゼン	－ mg/L	48	pH値	7.3
22	塩素酸	－ mg/L	49	味	異常なし
23	クロロ酢酸	－ mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	－ mg/L	51	色度	＜0.5 度
25	ジクロロ酢酸	－ mg/L	52	濁度	＜0.1 度
26	ジブロモクロロメタン	－ mg/L			
27	臭素酸	－ mg/L			

判定	上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田　哲哉　印

No.　F262339

水質検査結果表

2026年9月15日

興部町長　裕　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町豊野　原水(表流水原水)
採　水　者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：9月7日　11時00分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：9月7日　17時30分　～　9月9日　20時05分

気　　温：	21	℃
水　　温：	15	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年9月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	840 CFU/mL	28	総トリハロメタン	－ mg/L
2	大腸菌	検出	29	トリクロロ酢酸	－ mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－ mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－ mg/L
4	水銀及びその化合物	－ mg/L	31	ブロモホルム	－ mg/L
5	セレン及びその化合物	－ mg/L	32	ホルムアルデヒド	－ mg/L
6	鉛及びその化合物	－ mg/L	33	亜鉛及びその化合物	－ mg/L
7	ヒ素及びその化合物	－ mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	－ mg/L
8	六価クロム化合物	－ mg/L	35	鉄及びその化合物	0.05 mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	－ mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－ mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	－ mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5 mg/L	38	マンガン及びその化合物	－ mg/L
12	フッ素及びその化合物	－ mg/L	39	塩化物イオン	4.3 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	－ mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	15 mg/L
14	四塩化炭素	－ mg/L	41	蒸発残留物	－ mg/L
15	1．4－ジオキサン	－ mg/L	42	陰イオン界面活性剤	－ mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－ mg/L	43	ジェオスミン	－ mg/L
17	ジクロロメタン	－ mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	－ mg/L
18	テトラクロロエチレン	－ mg/L	45	非イオン界面活性剤	－ mg/L
19	トリクロロエチレン	－ mg/L	46	フェノール類	－ mg/L
20	PFOS及びPFOA	－ mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	2.0 mg/L
21	ベンゼン	－ mg/L	48	pH値	7.3
22	塩素酸	－ mg/L	49	味	－
23	クロロ酢酸	－ mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	－ mg/L	51	色度	5.9 度
25	ジクロロ酢酸	－ mg/L	52	濁度	0.6 度
26	ジブロモクロロメタン	－ mg/L			
27	臭素酸	－ mg/L			
備考					

水質検査部門責任者：藤田　哲哉　　印

No.　F262340

水質検査結果表

2026年9月15日

興部町長　硲　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町沙留　給水栓(表流水浄水)
採　水　者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：9月7日　11時50分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：9月7日　17時30分　～　9月9日　20時05分

気　　温：	20	℃
水　　温：	18	℃
残留塩素：	0.20	mg/L

2026年9月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	28	総トリハロメタン	－ mg/L
2	大腸菌	不検出	29	トリクロロ酢酸	－ mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－ mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－ mg/L
4	水銀及びその化合物	－ mg/L	31	ブロモホルム	－ mg/L
5	セレン及びその化合物	－ mg/L	32	ホルムアルデヒド	－ mg/L
6	鉛及びその化合物	－ mg/L	33	亜鉛及びその化合物	－ mg/L
7	ヒ素及びその化合物	－ mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	－ mg/L
8	六価クロム化合物	－ mg/L	35	鉄及びその化合物	＜0.01 mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	－ mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－ mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	－ mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5 mg/L	38	マンガン及びその化合物	－ mg/L
12	フッ素及びその化合物	－ mg/L	39	塩化物イオン	13.9 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	－ mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 mg/L
14	四塩化炭素	－ mg/L	41	蒸発残留物	－ mg/L
15	1．4－ジオキサン	－ mg/L	42	陰イオン界面活性剤	－ mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－ mg/L	43	ジェオスミン	－ mg/L
17	ジクロロメタン	－ mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	－ mg/L
18	テトラクロロエチレン	－ mg/L	45	非イオン界面活性剤	－ mg/L
19	トリクロロエチレン	－ mg/L	46	フェノール類	－ mg/L
20	PFOS及びPFOA	－ mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.2 mg/L
21	ベンゼン	－ mg/L	48	pH値	6.9
22	塩素酸	－ mg/L	49	味	異常なし
23	クロロ酢酸	－ mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	－ mg/L	51	色度	＜0.5 度
25	ジクロロ酢酸	－ mg/L	52	濁度	＜0.1 度
26	ジブロモクロロメタン	－ mg/L			
27	臭素酸	－ mg/L			

判定：上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田　哲哉　印

No.　F262341

水質検査結果表

2026年9月15日

興部町長　裕　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888－0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町興部宇津第一水源　原水(表流水原水)
採　水　者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：9月7日　9時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：9月7日　17時30分　～　9月10日　17時30分

気　　温：	20	℃
水　　温：	15	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年9月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	800	CFU/mL	28	総トリハロメタン	－	mg/L
2	大腸菌	検出		29	トリクロロ酢酸	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	－	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	－	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	－	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.16	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	－	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	39	塩化物イオン	4.6	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	蒸発残留物	－	mg/L
15	1．4－ジオキサン	－	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	43	ジェオスミン	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L	45	非イオン界面活性剤	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	46	フェノール類	－	mg/L
20	PFOS及びPFOA	－	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	2.7	mg/L
21	ベンゼン	－	mg/L	48	pH値	7.3	
22	塩素酸	－	mg/L	49	味	－	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	－	mg/L	51	色度	8.4	度
25	ジクロロ酢酸	－	mg/L	52	濁度	0.8	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				
備考							

水質検査部門責任者：藤田　哲哉　印

No.　F262342

水質検査結果表

2026年9月15日

興部町長　裕　一寿　　様

国土交通省・環境省　登録番号　第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話　代表(011)888－0122　Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役　福山　佑介

採水場所：興部町興部宇津第二水源　原水(表流水原水)
採　水　者：興部町役場上下水道課　遠藤　光
採水日時：9月7日　10時30分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：9月7日　17時30分　～　9月9日　20時05分

気　　温：	20	℃
水　　温：	17	℃
残留塩素：	－	mg/L

2026年9月7日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	1100	CFU/mL	28	総トリハロメタン	－	mg/L
2	大腸菌	検出		29	トリクロロ酢酸	－	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	－	mg/L	30	ブロモジクロロメタン	－	mg/L
4	水銀及びその化合物	－	mg/L	31	ブロモホルム	－	mg/L
5	セレン及びその化合物	－	mg/L	32	ホルムアルデヒド	－	mg/L
6	鉛及びその化合物	－	mg/L	33	亜鉛及びその化合物	－	mg/L
7	ヒ素及びその化合物	－	mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	－	mg/L
8	六価クロム化合物	－	mg/L	35	鉄及びその化合物	0.04	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	36	銅及びその化合物	－	mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	－	mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	－	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	mg/L	38	マンガン及びその化合物	－	mg/L
12	フッ素及びその化合物	－	mg/L	39	塩化物イオン	3.5	mg/L
13	ホウ素及びその化合物	－	mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	28	mg/L
14	四塩化炭素	－	mg/L	41	蒸発残留物	－	mg/L
15	1．4－ジオキサン	－	mg/L	42	陰イオン界面活性剤	－	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	－	mg/L	43	ジェオスミン	－	mg/L
17	ジクロロメタン	－	mg/L	44	2－メチルイソボルネオール	－	mg/L
18	テトラクロロエチレン	－	mg/L	45	非イオン界面活性剤	－	mg/L
19	トリクロロエチレン	－	mg/L	46	フェノール類	－	mg/L
20	PFOS及びPFOA	－	mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.8	mg/L
21	ベンゼン	－	mg/L	48	pH値	7.5	
22	塩素酸	－	mg/L	49	味	－	
23	クロロ酢酸	－	mg/L	50	臭気	異常なし	
24	クロロホルム	－	mg/L	51	色度	4.7	度
25	ジクロロ酢酸	－	mg/L	52	濁度	1.1	度
26	ジブロモクロロメタン	－	mg/L				
27	臭素酸	－	mg/L				

備考

水質検査部門責任者：藤田　哲哉　　印